

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर।

पत्रांक- सीएफओ/भवन-निरीक्षण/20
सेवा में

दिनांक- 22/10/2020


स्वामी/प्रबन्धक,
सेन्ट जोसेफस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
डिफेन्स कालोनी जाजमऊ,
कानपुर नगर।


विषय- डिफेन्स कालोनी जाजमऊ कानपुर नगर पर संचालित सेन्ट जोसेफस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भवन में मौक ड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

सन्दर्भ- फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-एफएस-1710-2019 दि 03.01.2020 एवं शासनादेश सं०-1975/छ-पु०-8-16-801(45)/2016 दिनांक 09.12.2016


कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांकित निल का अवलोकन करें जिसके द्वारा डिफेन्स कालोनी जाजमऊ, कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स - सेन्ट जोसेफस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भवन में मौक ड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ पायी गयी :-


- 1 उक्त विद्यालय भवन पर्याप्त चौड़े मार्ग पर स्थित है जहाँ तक अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
- 2 विद्यालय भवन परिसर में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था आई०एस० 2190-1992 के अनुसार कार्यशील दशा में उपलब्ध पायी गयी।
- 3 विद्यालय भवन में विद्युत भार के अनुसार एम०सी०वी०/ई०एल०सी०वी०का प्राविधान किया गया है।
- 4 विद्यालय भवन में धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे उपलब्ध पाये गये।
- 5 विद्यालय भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का मौक ड्रिल / प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- 6 विद्यालय भवन में अग्निशमन व्यवस्था/प्रणाली को संचालन हेतु एक प्रशिक्षित कर्मी को नियुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 विद्यालय भवन में दौधागत एवं अन्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन०बी०सी० 2016 में दिये गये मानकों के अनुसार दाँछनीय होंगी तथा ऑन लाईन एन०ओ०सी० के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.02.18 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप ऑन लाईन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
अतः उक्त हास्पिटल भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाएँ प्रमाणित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर उक्त भवन में मौक ड्रिल कराते हुये स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाएँ सदैव कार्यशील दशा में रखना सुनिश्चित करेंगे।


Principal
St. Joseph's Sr. Sec. School
Kanpur U.P.-208010


Manager

St. Joseph's Sr. Sec. School
Kanpur U.P.-208010


Manager
St. Joseph's Sr. Sec. School
Kanpur U.P.-208010


(एम०पी०सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर